



пресс-релиз

ПРОКУРАТУРА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прокуратура Петровского района

Проведена проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ

Установлено, что водопроводная система, питающая часть абонентов х. Соленое Озеро (ул. Первомайская), находится в неудовлетворительном состоянии: трубы имеют многочисленные протечки; подводящий лоток разрушен, вследствие чего вода течет по поверхности земли, не обеспечивая герметичности; колодец имеет многочисленные трещины, из-за чего часть воды протекает на поверхность.

В нарушение ч. 3 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 416-ФЗ, п. 2.2 СанПиН 2.1.3684-21 руководством филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-технического подразделения Светлоградское не принято своевременных мер, направленных на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения жителей х. Соленое Озеро.

По результатам проверки прокурором района внесено представление Техническому директору филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-технического подразделения Светлоградское об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ.

Прокурор района
младший советник юстиции

С.А. Куц